

Qualité des eaux mesurée dans le piézomètre de Gros Morne – année 2004

	Date du prélèvement	6 février 2004	22 octobre 2004
	n°BSS	1174ZZ0088	1174ZZ0088
	type	Piézomètre	Piézomètre
	X	713927,81	713927,81
	Y	1628611,61	1628611,61
	localisation	Gros Morne - La Borelli	Gros Morne - La Borelli
mg/l	Al	0,266	< LQ
µg/l	As	<L D	< LQ
µg/l	B	21	23
µg/l	Mn	96	993
µg/l	Ni	<L D	< LQ
µS/cm	Cond	170	202
	pH	7,45	7,15
mg/l	Ca	15,1	15,7
mg/l	Cl	6	12,2
µg/l	F	<L D	< LQ
µg/l	Fe	350	540
mg/l	HCO3	58	97
mg/l	K	4,9	3,6
mg/l	Mg	2,7	5,0
mg/l	Na	12,5	14,5
mg/l	SO4	4,4	3,2
mg/l	SiO2	22,7	43,5
mg/l	NH4	<L D	0,3
mg/l	NO2	<L D	< LQ
mg/l	NO3	1	< LQ
mg/l	PO4	<L D	< LQ
mg/l	CO3	< LQ	< LQ
µg/l	Atrazine	<L D	<L D
µg/l	Chlordécone	<L D	<L D
µg/l	Diuron	<L D	<L D
µg/l	Hexazinone	<L D	<L D
µg/l	béta HCH	<L D	<L D